



(48) 3253-0141 / 3355-6231 / 0800-6451015

atendimento@cerpalo.com.br

Rua João de Souza, 355 - Centro - Paulo Lopes-SC - CEP: 88490-000  
CNPJ: 85.318.640/0001-05 - IE: 253.736-714

## DEPARTAMENTO TÉCNICO CERPALO

### COMUNICADO Nº 02 / 2021

O Departamento Técnico da CERPALO, informa a todos os interessados que a partir de 03/05/2021, será permitido apenas a instalação do conector retrátil da marca TAF ou conector SACK junto ao medidor de energia elétrica.

As ligações novas e mudanças de padrões que não seguirem esta normativa interna serão reprovados.

Lembrando que nos cabos flexíveis é necessário a instalação dos terminais TCM curto e longo.



COOPERATIVA DE ELETRICIDADE  
DE PAULO LOPES

  
Gleyson João Correia  
Engenheiro Eletricista  
CREA/SC 074931-7

Paulo Lopes, 03 de maio de 2021.