



(48) 3253-0141 / 3355-6231 / 0800-6451015

atendimento@cerpalo.com.br

Rua João de Souza, 355 - Centro - Paulo Lopes-SC - CEP: 88490-000
CNPJ: 85.318.640/0001-05 - IE: 253.736-714

DEPARTAMENTO TÉCNICO - CERPALO

COMUNICADO Nº 15 / 2021

O Departamento Técnico da CERPALO, informa a todos os interessados que a partir de **03/01/2022**, será exigido para padrões de medição de energia elétrica, com projetos aprovados na CERPALO, a instalação do cabo de aterramento, que deve sair do quadro de medição (malha de aterramento) e chegar até o quadro de distribuição dentro da edificação.

Normas: FECO D 04, FECO D 06 e NBR 5410

Padrões de energia elétrica envolvidos:

- Quadro de medição coletivo
- Padrão individual - 16mm² / 63A
- Padrão individual - 25mm² / 70A
- Padrão individual - 35mm² / 90A ou 100A
- Padrão individual - 50mm² / 100A ou 125A
- Padrão individual - 70mm² / 125A
- Padrão individual - 95mm² / 150A

Também será necessária uma vistoria no quadro de medição ou padrão individual com projeto aprovado na CERPALO, ou seja, antes do pedido de mudança de padrão ou ligação nova, é necessário solicitar uma vistoria pelo e-mail: (projetos@cerpalo.com.br)

Dados para solicitar a vistoria (anexar ao e-mail):

- Folha de aprovação da CERPALO
- Nome do proprietário
- Croqui de localização
- ART
- UC existente

 COOPERATIVA DE ELETRICIDADE
DE PAULO LOPES

Gleyson José Correia
Engenheiro Eletricista
CREA/SC 04131-7

Paulo Lopes, 28 de dezembro de 2021.